


TYYPPIPOIKKILEIKKAUS LINJA VH1 - VH1.0

LIUSKIEEN KALTEVUUS TYÖSUOJELUOHJEIDEN JA MAALAJIN MUKAAN. KTS. RIL-194-1992 NOUDATETAAN TYÖSUOJELUOHJEIDEN OHJEILLA KAPEAT KAIVANNOT KTS. LIITE 3000/1 JA 3000/2 KT02



- TÄYTTÖMATERIAALI JA TIIVISTÄMINEN**
- 1) TASAUSKERROS
KIVETÖN HYVIN TIIVISTYVÄ KAIVUMAA (HkMr) TAI Sr
TIIVISASTE 90%.
 - 2) ALKUTÄYTÖ
KIVETÖN KAIVUMAA TAI TARVITTAESSA Hk
PUTKEN PEITTO LAPIOTYÖNÄ JA LOPPU ALKUTÄYTÖSTÄ VÄLPPÄ. TAI SEULAKAUHALLA.
PUTKEN PÄÄLTÄ TIIVISTYS POLKIEEN JA LAPIOILLA SULLOEN. TIIVISASTE 90%.
 - 3) LOPPUTÄYTÖ
LIIKENNEALUEET: KAIVUU MATERIAALISTA TIIVISTETÄÄN < 300 mm PAKSUINA KERROKSIINA
SUURIN RAEKOKO, d MAX=100 mm. TIIVISASTE 90%.
MUUT ALUEET: KAIVUMAAT d MAX<300 mm, TÄYTÖ KONETYÖNÄ.
 - 4) PUTKET SUUNNITELMAN MUKAAN. (VIETTOVIEMÄRI, PAINIEVIEMÄRI, VESIJOHTO)
 - 5) B= 0.7 KUN ON YKSI PUTKI
B= 1.1 KUN ON KAKSI PUTKEA
B= 1.4 KUN ON KOLME PUTKEA
 - 6) SIIJOITUSSYVYYS ON MÄÄRÄTTY PITUUSLEIKKAUKSESSA

MUILLA ALUEILLA EI TIIVISTYSTÄ. KAIVANTO TÄYTETÄÄN SELLASEEN KORKEUTEEN, ETTÄ SE MYÖHEMMIN TIIVISTYESSÄÄN ASETTUU YMPÄRÖIVÄN MAANPinnan KORKEUTEEN.

Tulosettu: 07.3.2022 KLO 13:20
K.O.SÄYKYLÄ KORITTEILITILA TONTTURIN O
PELKOSENNIEMI, PYHÄTUNTURI

RAKENNUSOHJEIDEN PÄIVÄ	PIIRUSTUSLAJI	JUOKSEVA NR:O
RAKENNUSOHJEIDEN NIMI JA OSOITE	RAKENNUSOHJEIDEN NIMI JA OSOITE	MITTAKAAVAT
JYRKÄNPARTAAANTIEN VESIHUOLTO	RAKENNUSOHJEIDEN NIMI JA OSOITE	MITTAKAAVAT
PYHÄ-LUOSTO VESI OY	JYRKÄNPARTAAANTIEN VESIHUOLTO	MITTAKAAVAT
SUUNNITTELIJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT	PIIRUSTUSLAJI	PIIR. NR:O
MAANVARAINEN, KTS. RIL77-2013	RAKENNUSOHJEIDEN NIMI JA OSOITE	MUUTOS
MAANVARAINEN, KTS. RIL77-2013	RAKENNUSOHJEIDEN NIMI JA OSOITE	MUUTOS

INSINÖÖRITOIMISTO POHJOIS-SUOMEN SUUNNITTELUPALVELU OY
KIERTOTIE 16 98100 KEMIJÄRVI
PUH. 0400 157753 www.vesihuolto-suunnittelu.fi

1394/22 **13**
PÄIVÄYS 07.03.2022
ALLEKIRJOITUS JOUNI TAIPALE