

Rakennuksen tiedot

Rakennushankkeen nimi	Kaup.osa / kortteli / tontti
Pelkosenniemen Liikekeskus -muutos työt kunnantaloksi	Kortteli 28, tontti 2
Osoite	
Sodankyläntie 2, 98500 Pelkosenniemi	
Kerrostasojen määrä	Rakennuksen käyttötarkoitus
4	liikekeskus / kunnantalo

Pääsuunnittelijan tulee tarkistaa kussakin kohdassa esteettömyysasetuksen VnA 241/2017 sisältö johon pykälä viittaa. Tätä listaa voidaan käyttää myös suunnittelun apuna. Lisäksi Oulun kaupungissa noudatetaan rakennusjärjestystä (22-5) ja Topten-käytäntöjä. Ulko-ovien mitoitus paloturvallisuusasetuksen mukaan 848/2017 34 §.

	Suunnitelmien tarkastus	Toteutuksen tarkastus	Muu kuin asuinrakennus
Rakennukseen johtava kulkukäytävä (2 §)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	leveys \geq 1200 mm
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kaltevuus \leq 5 %
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jos kulkukäytävällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai nostin
Luiska (2 §)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	leveys \geq 900 mm
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\geq 50 mm suojaireuna, jos ei rajaudu kiinteään rakenteeseen LUISKA ON TODELLA LYHYT
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ala- /ylätasolla \geq 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kaltevuus \leq 5 %
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jos korkeusero \leq 1000 mm, kaltevuus \leq 8 %, kun yhtäjaksoisen luiskan korkeusero \leq 500 mm, jonka jälkeen vaakasuora \geq 2000 mm pitkä välitasanne EI OLE KORKEERO ALLE 100MM
Autopaikat (2 §)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jos on autopaikkoja, \geq 1 kpl esteetön
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\geq 3600 mm leveä ja \geq 5000 mm pitkä
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	merkitään liikkumisesteisen henkilön tunnuksella
Sisäänkäynti (3 §)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä oven ulkopuolella \geq 400 mm
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ulko-oven edessä olevan tasanteen leveys \geq 1500 mm ja pituus \geq 1500mm
Ovet (4 §)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon vapaa leveys \geq 850 mm
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	huonetiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaa leveys \geq 800 mm
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	esteettömän wc-tilan oven vapaa leveys \geq 850 mm
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä, tällöin \leq 20 mm korkea ja muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rakennuksen ulko-oven on toimittava siten, että liikkumis- tai toimimisesteinen henkilö voi sen helposti avata
Sisäinen kulkuväylä (5 §)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	yleisten tilojen sisäinen kulkuväylän on oltava helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jos leveys $<$ 1500 mm, vähintään 15 m välein kääntymistila, jonka halkaisija \geq 1500 mm

	Suunnitelmien tarkastus	Toteutuksen tarkastus	Muu kuin asuinrakennus
Muut tilat (6 §)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen ja varustuksen sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle <i>KEITTIÖKALUSTEET EIVÄT OLE SAADOKSIA VALTUUSTO SALISSA VOI OLLA AHDASTA LIKKUA KEITTIÖKALUSTEIDEN EDESSÄ.</i>
Yhteys tasojen välillä (8 §)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jos tasoero on pienempi kuin rakennuksen kerroskorkeus, tasojen välillä on oltava portaiden lisäksi yhteys joko luiskalla, hissillä tai muulla kiinteästi asennetulla pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuvalla henkilöiden nostoon tarkoitetulla laitteella
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jos tasoero on yhtä suuri kuin kerroskorkeus tai sitä suurempi, yhteys tasojen välillä hissillä
Wc- ja pesutilat (10 §)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rakennuksen käyttötarkoitus, toiminnalliset kokonaisuudet ja kulkuyhteyksien pituus huomioita ottaen tarpeellinen määrä tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja wc-tiloja, jotka soveltuvat pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjille
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wc-tilojen on sijoitettava siten, ettei käyttäjän ja avustajan sukupuoli vaikuta mahdollisuuteen käyttää niitä
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	merkitään liikkumisesteisen tunnuksella
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wc-tilassa halkaisijaltaan ≥ 1500 mm vapaa tila
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kiinteät kalusteet on sijoitettava vapaaseen tilaan nähden siten, että liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wc-istuimen kummallakin puolella vapaata tilaa ≥ 800 mm tai vaihtoehtoisesti kaksi lähemmäs sijoitettua wc-tilaa, joissa toisessa on wc-istuimen vasemmalla ja toisessa oikealla puolella vapaata tilaa ≥ 800 mm <i>PEILI KUNAPARI - WC : T</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wc-istuin 200–300 mm etäisyydellä takaseinästä
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	varustettava liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jos rakennuksessa on valvontajärjestelmä, wc-tilasta turvahälytysyhteys valvontaan
Muu hygieniatila (11 §)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	osan pukuhuone-, pesu-, sauna- ja uima-allastiloista on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle <i>HENKILÖ KUNNAN SUHKUTUAT ESTEETÖMÄT</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille soveltuvat tilat on varustettava liikkumisesteisen tunnuksella
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jos rakennuksessa on valvontajärjestelmä, liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille soveltuvista tiloista turvahälytysyhteys valvontaan
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	uimahalli-, kylpylä-, palvelukeskus-, oppilaitos- ja muussa vastaavassa rakennuksessa vähintään yhtä puku- ja pesutilakokonaisuutta on voitava käyttää liikkumis- tai toimimisesteisen henkilön ja hänen avustajansa sukupuolesta riippumatta <i>EI OLE.</i>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	liikkumisesteisen henkilön pääsy uima-altaaseen uimahalli-, kylpylä-, palvelukeskus-, oppilaitos- ja muussa vastaavassa rakennuksessa järjestettävä henkilöiden nostoon tarkoitettu, itsenäisesti käytettävissä olevalla laitteella <i>EI OLE.</i>

Muu kuin asuinrakennus
Esteetön rakennus
suunnittelu- ja tarkastusasiakirja

3 (3)

	Suunnitelmien tarkastus	Toteutuksen tarkastus	Muu kuin asuinrakennus
Kokoontumis-tilat (12 §)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jos tilassa on kiinteät istuimet, esteettömien sisääntuloväylien on johdettava useammalle kuin yhdelle istuinriville, ja niille on sijoitettava riittävä määrä pyörätuolipaikkoja EI OLE.
Majoitustilat (13 §)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 5 % majoitustiloista, kuitenkin vähintään yhden majoitustilan, sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle sekä hänen avustajalleen
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wc- ja pesutilassa halkaisijaltaan ≥ 1500 mm vapaa tila
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wc-istuimen toisella puolella vapaata tilaa ≥ 800 mm
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kiinteät kalusteet sijoitetaan vapaaseen tilaan nähden siten, että liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vähintään puolet näistä wc- ja pesutiloista, kuitenkin vähintään yksi, varustetaan liikkumisesteisille henkilöille sopiviksi muiden wc- ja pesutilojen on oltava tarvittaessa varustettavissa

Yhteenveto

<input checked="" type="checkbox"/> Olen tarkastanut pääpiirustukset ja todennut, että ne täyttävät VnA 241/2017 vaatimukset.	<input type="checkbox"/> Olen tarkastanut kohteen ja todennut, että ne täyttävät VnA 241/2017 vaatimukset.
Pääsuunnittelijan nimi ja päiväys MARJA YLNIIVA 25.1.2024 Rovaniemi	Vastaavan työjohtajan nimi ja päiväys