

JK1151 sähköt  
kortteliin 374

Alitusputket 2 kpl

Alitusputket 2 kpl

JK1150 sähköt  
kortteliin 373

Alitusputket 2 kpl

Alitusputket 2 kpl

JK1152 sähköt  
kortteliin 375

Kaapeli asennettu 2011.  
Jos kaapeli on käyttökunnossa  
niin JK1152 voidaan kytkeä  
myös tämän kaapelin päähän

Muuntajan isontaminen  
200 kVA -> 315 kVA.  
6. Lähtö 400A

Koillis-Lapin Sähkö Oy	Karttalahti U51118 R
TUOLIHISSI (3025)	Mittakaava 1:500
	21-05-2024 14:47
	mulkol

0 10 m

Pankkitie

15

583-403-1-159

583-403-1-38

JK1151,2

JK1150,6

JK1152,3

02501

AX240

AX150

AX240