

**Pyhätunturin vanhan jätevedenpuhdistamon luvan rauettaminen (LVV-U/18689/2026) /
Pelkosenniemen kunnan lausunto**

Kunnanhallitus 08.06.2026 § 215
94/10.03.02.01/2026

Päätösesitys	Kunnanhallitus päättää antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Käsittely	Tekninen johtaja selosti asiaa keskeytetyn kokouksen aikana.
Perustelut	<p>Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt lausuntoa Pyhätunturin vanhan jätevedenpuhdistamon luvan rauettamisesta Pelkosenniemen kunnalta, Kemijärven kaupungilta ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lausuntoa on pyydetty 17.6.2026 mennessä sähköisen asiointipalvelun kautta.</p> <p><u>Pelkosenniemen kunnan lausunto:</u></p> <p><i>Pyhä-Luosto Vesi Oy on hakenut Pyhätunturin vanhan jätevedenpuhdistamon toimintaa koskevan ympäristöluvan nro 7/2003 (1395Y0241-121) rauettamista. Jätevedenpuhdistamon toiminta on päättynyt vuonna 2006 ja hakija on ilmoittanut toteuttaneensa alueen jälkihoidon. Nykyisin puhdistamoalue toimii Pyhä-Luosto Vesi Oy:n varikkona.</i></p> <p><i>Vanha puhdistamokiinteistö sijaitsee Kemijärven kaupungin Tunturikylässä Vitsa-aavalla Pelkosenniemen kunnan omistamalla tilalla Pyhän jätevedenpuhdistamo Rno 4:4. Tilan hallintaoikeus on Pyhä-Luosto Vesi Oy:llä.</i></p> <p><i>Kunta omistajana on suorittanut alueella katselmoinnin ja aistinvaraisesti havaitun perusteella jätevedenpuhdistamotoimintaan liittyvä jälkihoito on tehty. Tasaus- ja ilmastusallas, kompostointialue, lieteallas ja -säiliö sekä selkeytysaltaat on poistettu käytöstä ja alueet maisemoitu. Puhdistamotoimintaan liittyviä rakennuksia ei ole purettu ja niissä on muuta Pyhä-Luosto Vesi Oy:n toimintaan liittyvää käyttöä.</i></p> <p><i>Mahdolliset asiaan liittyvät selvitykset, mittaukset ja viranomaistoimenpiteet luvan rauettamiseksi kuuluvat toiminnanharjoittajalle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.</i></p> <p>Esityslistan liitteenä kuulutus, ympäristölupapäätös, puhdistamon asemapiirustus ja tehdyt toimenpiteet puhdistamotoiminnan lopettamisen jälkeen.</p>
Valmistelija	Tekninen johtaja Tuomas Ruha
Esittelijä	vt. Kunnanjohtaja Mikko Merikanto
Tiedoksi	Lupa- ja valvontavirasto
Muutoksenhaku	Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.