


LAUSUNTO**LAPELLAND VILLAGE PELKOSENNIEMI, LATAUSPISTEET****LATAUSPISTEIDEN TOTEUTUS JA VARAUTUMIEN**

Pelkosenniemen Lapelland Village -vaunukylän parkkipaikalle rakennetaan yksi sähköautojen latauspiste. Lisäksi parkkipaikalla varaudutaan maahan asennettavilla suojaputkituksilla kaikkien tai 50% parkkipaikkojen varustamiseksi sähköauton latureilla.

Parkki- ja latausalueen rakentamisessa sovelletaan lakia rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä (733/2020), jossa edellytetään 11-30kpl kokoisen parkkialueen 50% paikoista varustamista latauspiste varauksella – esim. kaapeloinnilla tai suojaputkituksella. Lisäksi laki edellyttää tässä yhteydessä vähintään yhden latauspisteen rakentamista, kun on kyse majoitusliikkeestä (muu kuin asuinrakennus).



Kuva 1. Esimerkki parkkialueen latauspisteen sijoittamisesta (AC lataus).

Otto Pieskä

Insinööritoimisto Pieskä Oy